



|                                                                                                                                   |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                 |                |            |
| <b>Příloha: Detail zhlaví zakrývací – větší (čb)</b> (k pracovnímu postupu S.12_PP.02 B Technický standard – Jímací objekty vody) |                |            |
| Označení přílohy: <b>S.12_PP.02_P08</b>                                                                                           | Účinnost od:   | 15.09.2026 |
| Vydání č.: 1                                                                                                                      | Počet stran: 2 |            |

|                                               |                                       |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Příloha: Detail zhlaví zakrývací – větší (čb) |                                       | TLP:GREEN |
| Označení přílohy:<br><b>S.12 PP.02 P08</b>    | Den/měsíc/rok/vydání:<br>15/09/2026/1 |           |

DETAIL ZAKRÝVACÍHO ZHLAVÍ  
ZÁRUBNICE D 280 mm (DN250) A PŘEVLEČNÉHO ZHLAVÍ OC D 610 mm


DETAIL ZHLAVÍ

PŮDORYS



DETAIL ZHLAVÍ

ŘEZ



#### LEGENDA

- 1 – ZÁRUBNICE PVC
- 2 – VYSPÁDOVANÉ DNO VSTUPNÍ ŠACHTY
- 3 – VÝTLAČNÉ POTRUBÍ (DN100–150) SPOJOVANÉ BEZPŘÍRUBOVÝMI SPOJI ZSM
- 4 – VYROVNÁNÍ PODKLADU PRO ZHLAVÍ (PODBETONOVÁNÍ)
- 5 – VNĚJŠÍ ČÁST ZHLAVÍ – NEREZOVÁ TROUBA S KOTVÍČI I HORNÍ PŘÍRUBOU (KOTVIT K PODLAŽE)
- 6 – PŮLENÉ OTOČNĚ-ODKLÁPECÍ VÍKO ZHLAVÍ (NEREZ), S PROSTUPY PRO POTRUBÍ A KABELÁŽ, S OTOČNÝM PANTEM A ZAJIŠŤOVACÍMI ŠROUBY NA OPAČNÉ STRANĚ
- 7 – NEREZOVÝ SVĚRNICOVÝ NOSNÍK VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ
- 8 – NEREZOVÝ SVĚRNICOVÝ NOSNÍK POTRUBÍ KABELÁŽE A SOND
- 9 – POZOROVACÍ POTRUBÍ (min. DN/OD 40 mm)

#### POZNÁMKA:

NUTNÉ STAVEBNÍ PROVEDENÍ STUDNÍ VIZ KAPITOLA B.4.4.  
NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STUDNÍ VIZ KAPITOLA B.4.5.